

PROTOKOL O ZKOUŠCE . 498/2020**íslo vzorku: 996/2020****Objednatel :** Obec Herálec, Herálec 80, 592 01 Herálec pod Žakovou horou**Místo a bod odb ru :** Herálec na Morav (ZR), školní jídelna**P edm t zkoušky :** pitná voda**Datum a as odb ru :** 4.2.2020**Zp sob odb ru :** prostý vzorek**Odb r provedl :** Objednatel**Datum a as p íjmu :** 4.2.2020 11:30**Datum analýz:** 4.2.2020 - 7.2.2020

Ukazatel	Jednotka	Zjišt ná hodnota	Nejistota	Limit	Hodnocení	Použitá metoda	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0		0 NMH		SOP 42A (SN EN ISO 9308-1:2015)	1
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0		0 MH		SOP 42A (SN EN ISO 9308-1:2015)	1
Po ty kolonií p i 22°C	KTJ/ml	>500		200 DH		SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Po ty kolonií p i 36°C	KTJ/ml	>500		40 DH		SOP 43 (SN EN ISO 6222)	1
Barva	mg/l Pt	27,3	±20%	20 MH	nevyhovuje	SOP 51 (SN EN ISO 7887)	1
Mangan	mg/l	<0,020		0,050 MH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1
Zákal	ZF(n)	3,1	±15%	5 MH	vyhovuje	SOP 52B (SN EN ISO 7027-1)	1
Železo	mg/l	0,111	±10%	0,20 MH	vyhovuje	SOP 23 (+)	1

* zkouška a/nebo postup odb ru není p edm tem akreditace

1 - zkouška provád ěná na pracovišti 1, T ebí ská 1540

Limity jsou dané Vyhl. .252/2004 Sb. p íl. . 1 v aktuálním zn ění.

Vyhovuje/nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují/nevyhovují danému limitu. *** u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem.

Nejistota m ění je v souladu s dokumentem EA - 4/16 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

+SOP 23 SN 75 7400, SN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, SN ISO 7980, SN EN ISO 5961, SN ISO 8288, SN EN 1233, SN 75 7385

Výsledky zkoušek se týkají pouze p edm tu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laborato e se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Protokol vystaven dne: 7.2.2020

RNDr. R žena Kone ná
vedoucí divize základních metod